



Таблица 1

Обозначение	Уровень загрязнения по ГОСТ 9920-89 и IEC 60815	Длина пути утечки, мм	L, мм	Масса, кг
МКВ 252	III	6548	2351	305
(МКВ 252 O)*	IV	8163	2351	313

Таблица 2

Обозначение	Исполнение
МКВ 252 (МКВ 252 O)*	Рис.1
МКВ 252 В (МКВ 252 BO)*	Рис.2
МКВ 252 М (МКВ 252 MO)*	Рис.3

Таблица 3

	-		В		М	
	d=50	d=60	d=50	d=60	d=50	d=60
CU	185..2000	2500	185..800	1000	-	-
AL	185..1200	-	185..1400	1600	630..2000	2500

- * Для кабеля, в конструкции которого имеются оптические модули
- ** Зависит от сечения кабеля (см. табл. 3)

AKS.004.400.000 ЧГ				Лит.	Масса	Масштаб
Изм/Лист	№докум.	Подп.	Дата	Муфта концевая высоковольтная МКВ 252 (МКВ 252 O)*		
Разраб	Рябчиков	<i>[Signature]</i>	03.04.23			
Пров.	Кинтюхин	<i>[Signature]</i>	03.04.23			
Утв.	Кинтюхин	<i>[Signature]</i>	03.04.23	Лист	Листов 1	
Чертеж габаритный				ООО "АРКАС ИЛ СК"		
Формат А3						